

## 別表7 空調機吸込口等清掃箇所数

※天井埋め込み等の吸込口、吹出口(小型タイプも多数あり)合わせて2,500箇所以上のうち、汚れの目立つ箇所を中心に病院本館以外も含め、1年につき2,500箇所程度を病院側で指定する。

※下の表は病院本館の令和6年度清掃計画箇所であり、年により清掃箇所は変動する。

参考

フロア	吸込口 (通常タイプ)	吸込口 (細長いタイプ)	吹出口 (大型排気口)	計
1階	500	300	2	802
2階	200	200		400
3階	200	70		270
4階	200	7		207
5階	200			200
6階	150			150
7階	170			170
8階	120			120
9階	120			120
10階	70		1	71
11階	25	19		44
12階				0
13階				0
こころ1階	20			20
こころ2階	50	4		54
がん1階	30	4		34
がん2階	15	2		17
がん3階	50	4		54
がん4階	50			50
計	2,120	596	3	2,554